consac gestioni idriche spa

Tipo controllo: Acque destinate al consumo umano

Comune: Santa Marina

Provenienza: Serbatoio Policastro

Data prelievo: 09/01/2014

| parametro | unità di misura | limite | risultato |
|---|---|---|---|
| Ammonio | mg/l | 0,5 | < 0,10 |
| Colore | mg/l PtCo | - | 5 |
| Concentrazione ioni idrogeno | pH | 6,5 - 9,5 | 7,7 |
| Conduttività | µS/cm | 2500 | 341 |
| Conta Batteri coliformi a 37°C | UFC/100 ml | 0 | 0 |
| Disinfettante residuo (cloro) | mg/l | - | tracce |
| Escherichia coli | UFC/100 ml | 0 | 0 |
| Ferro | µg/l | 200 | < 10 |
| Odore | diluizione | - | 0 |
| Sapore | diluizione | - | 0 |
| Torbidità | JTU | - | 0,69 |

i limiti previsti sono determinati dal D.Lgs. n.31/2001 e
- = limite non previsto e/o valore non determinato

consac gestioni idriche spa

Tipo controllo: Acque destinate al consumo umano

Comune: **santa marina**

Provenienza: Serbatoio S. Marina

Data prelievo: 14/01/2014

| parametro | unità di misura | limite | risultato |
|---|---|---|---|
| Ammonio | mg/l | 0,5 | 0,2 |
| Colore | mg/l PtCo | - | 5 |
| Concentrazione ioni idrogeno | pH | 6,5 - 9,5 | 7,7 |
| Conduttività | µS/cm | 2500 | 350 |
| Conta Batteri coliformi a 37°C | UFC/100 ml | 0 | 0 |
| Disinfettante residuo (cloro) | mg/l | - | 0,2 |
| Escherichia coli | UFC/100 ml | 0 | 0 |
| Ferro | µg/l | 200 | 17 |
| Odore | diluizione | - | 0 |
| Sapore | diluizione | - | 0 |
| Torbidità | JTU | - | 0,93 |

i limiti previsti sono determinati dal D.Lgs. n.31/2001 e
- = limite non previsto e/o valore non determinato

consac gestioni idriche spa

Tipo controllo: Acque destinate al consumo umano

Comune: Santa Marina

Provenienza: Serbatoio Policastro

Data prelievo: 30/01/2014

| parametro | unità di misura | limite | risultato |
|---|---|---|---|
| Ammonio | mg/l | 0,5 | < 0,10 |
| Colore | mg/l PtCo | - | 5 |
| Concentrazione ioni idrogeno | pH | 6,5 - 9,5 | 7,7 |
| Conduttività | µS/cm | 2500 | 350 |
| Conta Batteri coliformi a 37°C | UFC/100 ml | 0 | 0 |
| Disinfettante residuo (cloro) | mg/l | - | 0 |
| Escherichia coli | UFC/100 ml | 0 | 0 |
| Ferro | µg/l | 200 | 66 |
| Odore | diluizione | - | 0 |
| Sapore | diluizione | - | 0 |
| Torbidità | JTU | - | 1,61 |

i limiti previsti sono determinati dal D.Lgs. n.31/2001 e
- = limite non previsto e/o valore non determinato

consac gestioni idriche spa

Tipo controllo: Acque destinate al consumo umano

Comune: Santa Marina

Provenienza: Serbatoio Parco Helaion

Data prelievo: 30/01/2014

| parametro | unità di misura | limite | risultato |
|---|---|---|---|
| Ammonio | mg/l | 0,5 | 0,1 |
| Colore | mg/l PtCo | - | 5 |
| Concentrazione ioni idrogeno | pH | 6,5 - 9,5 | 7,8 |
| Conduttività | µS/cm | 2500 | 325 |
| Conta Batteri coliformi a 37°C | UFC/100 ml | 0 | 0 |
| Disinfettante residuo (cloro) | mg/l | - | 0 |
| Escherichia coli | UFC/100 ml | 0 | 0 |
| Ferro | µg/l | 200 | < 10 |
| Odore | diluizione | - | 0 |
| Sapore | diluizione | - | 0 |
| Torbidità | JTU | - | 0,77 |

i limiti previsti sono determinati dal D.Lgs. n.31/2001 e
- = limite non previsto e/o valore non determinato

consac gestioni idriche spa

Tipo controllo: Acque destinate al consumo umano

Comune: santa marina

Provenienza: Serbatoio S. Marina

Data prelievo: 18/02/2014

| parametro | unità di misura | limite | risultato |
|---|---|---|---|
| Ammonio | mg/l | 0,5 | 0,23 |
| Colore | mg/l PtCo | - | 5 |
| Concentrazione ioni idrogeno | pH | 6,5 - 9,5 | 8 |
| Conduttività | µS/cm | 2500 | 311 |
| Conta Batteri coliformi a 37°C | UFC/100 ml | 0 | 0 |
| Disinfettante residuo (cloro) | mg/l | - | 0,1 |
| Escherichia coli | UFC/100 ml | 0 | 0 |
| Ferro | µg/l | 200 | 11 |
| Odore | diluizione | - | 0 |
| Sapore | diluizione | - | 0 |
| Torbidità | JTU | - | 0,8 |

i limiti previsti sono determinati dal D.Lgs. n.31/2001 e
- = limite non previsto e/o valore non determinato

consac gestioni idriche spa

Tipo controllo: Acque destinate al consumo umano

Comune: Santa Marina

Provenienza: Serbatoio Parco Helaion

Data prelievo: 19/02/2014

| parametro | unità di misura | limite | risultato |
|---|---|---|---|
| Ammonio | mg/l | 0,5 | 0,13 |
| Colore | mg/l PtCo | - | 5 |
| Concentrazione ioni idrogeno | pH | 6,5 - 9,5 | 7,8 |
| Conduttività | µS/cm | 2500 | 342 |
| Conta Batteri coliformi a 37°C | UFC/100 ml | 0 | 0 |
| Disinfettante residuo (cloro) | mg/l | - | 0,1 |
| Escherichia coli | UFC/100 ml | 0 | 0 |
| Ferro | µg/l | 200 | 33 |
| Odore | diluizione | - | 0 |
| Sapore | diluizione | - | 0 |
| Torbidità | JTU | - | 0,35 |

i limiti previsti sono determinati dal D.Lgs. n.31/2001 e
- = limite non previsto e/o valore non determinato

consac gestioni idriche spa

Tipo controllo: Acque destinate al consumo umano

Comune: santa marina

Provenienza: Serbatoio Policastro

Data prelievo: 08/05/2014

| parametro | unità di misura | limite | risultato |
|---|---|---|---|
| Ammonio | mg/l | 0,5 | < 0,10 |
| Colore | mg/l PtCo | - | 5 |
| Concentrazione ioni idrogeno | pH | 6,5 - 9,5 | 7,7 |
| Conduttività | µS/cm | 2500 | 321 |
| Conta Batteri coliformi a 37°C | UFC/100 ml | 0 | 0 |
| Disinfettante residuo (cloro) | mg/l | - | 0,2 |
| Escherichia coli | UFC/100 ml | 0 | 0 |
| Ferro | µg/l | 200 | 18 |
| Odore | diluizione | - | 0 |
| Sapore | diluizione | - | 0 |
| Torbidità | JTU | - | 0,88 |

i limiti previsti sono determinati dal D.Lgs. n.31/2001 e
- = limite non previsto e/o valore non determinato

consac gestioni idriche spa

Tipo controllo: Acque destinate al consumo umano

Comune: **santa marina**

Provenienza: Serbatoio Policastro

Data prelievo: 20/05/2014

| parametro | unità di misura | limite | risultato |
|---|---|---|---|
| Ammonio | mg/l | 0,5 | 0,11 |
| Colore | mg/l PtCo | - | 5 |
| Concentrazione ioni idrogeno | pH | 6,5 - 9,5 | 7,8 |
| Conduttività | µS/cm | 2500 | 300 |
| Conta Batteri coliformi a 37°C | UFC/100 ml | 0 | 0 |
| Disinfettante residuo (cloro) | mg/l | - | 0,2 |
| Escherichia coli | UFC/100 ml | 0 | 0 |
| Ferro | µg/l | 200 | 11 |
| Odore | diluizione | - | 0 |
| Sapore | diluizione | - | 0 |
| Torbidità | JTU | - | 1 |

i limiti previsti sono determinati dal D.Lgs. n.31/2001 e
- = limite non previsto e/o valore non determinato

consac gestioni idriche spa

Tipo controllo: Acque destinate al consumo umano

Comune: santa Marina

Provenienza: Serbatoio Parco Helaion

Data prelievo: 22/07/2014

| parametro | unità di misura | limite | risultato |
|---|---|---|---|
| Ammonio | mg/l | 0,5 | 0,14 |
| Colore | mg/l PtCo | - | 5 |
| Concentrazione ioni idrogeno | pH | 6,5 - 9,5 | 7,6 |
| Conduttività | µS/cm | 2500 | 365 |
| Conta Batteri coliformi a 37°C | UFC/100 ml | 0 | 0 |
| Disinfettante residuo (cloro) | mg/l | - | 0,15 |
| Escherichia coli | UFC/100 ml | 0 | 0 |
| Ferro | µg/l | 200 | 23 |
| Odore | diluizione | - | 0 |
| Sapore | diluizione | - | 0 |
| Torbidità | JTU | - | 0,7 |

i limiti previsti sono determinati dal D.Lgs. n.31/2001 e
- = limite non previsto e/o valore non determinato

consac gestioni idriche spa

Tipo controllo: Acque destinate al consumo umano

Comune: **Santa Marina**

Provenienza: Serbatoio Parco Helaion

Data prelievo: 04/09/2014

| parametro | unità di misura | limite | risultato |
|---|---|---|---|
| Ammonio | mg/l | 0,5 | 0,1 |
| Colore | mg/l PtCo | - | 5 |
| Concentrazione ioni idrogeno | pH | 6,5 - 9,5 | 7,7 |
| Conduttività | µS/cm | 2500 | 319 |
| Conta Batteri coliformi a 37°C | UFC/100 ml | 0 | 0 |
| Disinfettante residuo (cloro) | mg/l | - | 0 |
| Escherichia coli | UFC/100 ml | 0 | 0 |
| Ferro | µg/l | 200 | 116 |
| Odore | diluizione | - | 0 |
| Sapore | diluizione | - | 0 |
| Torbidità | JTU | - | 0,2 |

i limiti previsti sono determinati dal D.Lgs. n.31/2001 e
- = limite non previsto e/o valore non determinato

consac gestioni idriche spa

Tipo controllo: Acque destinate al consumo umano

Comune: Santa Marina

Provenienza: Serbatoio Policastro

Data prelievo: 04/09/2014

| parametro | unità di misura | limite | risultato |
|---|---|---|---|
| Ammonio | mg/l | 0,5 | 0,12 |
| Colore | mg/l PtCo | - | 5 |
| Concentrazione ioni idrogeno | pH | 6,5 - 9,5 | 7,7 |
| Conduttività | µS/cm | 2500 | 326 |
| Conta Batteri coliformi a 37°C | UFC/100 ml | 0 | 0 |
| Disinfettante residuo (cloro) | mg/l | - | 0 |
| Escherichia coli | UFC/100 ml | 0 | 0 |
| Ferro | µg/l | 200 | 40 |
| Odore | diluizione | - | 0 |
| Sapore | diluizione | - | 0 |
| Torbidità | JTU | - | 0,3 |

i limiti previsti sono determinati dal D.Lgs. n.31/2001 e
- = limite non previsto e/o valore non determinato

consac gestioni idriche spa

Tipo controllo: Acque destinate al consumo umano

Comune: **Policastro**

Provenienza: Serbatoio Parco Helaion

Data prelievo: 16/10/2014

| parametro | unità di misura | limite | risultato |
|---|---|---|---|
| Ammonio | mg/l | 0,5 | 0,17 |
| Colore | mg/l PtCo | - | 5 |
| Concentrazione ioni idrogeno | pH | 6,5 - 9,5 | 7,8 |
| Conduttività | µS/cm | 2500 | 428 |
| Conta Batteri coliformi a 37°C | UFC/100 ml | 0 | 0 |
| Disinfettante residuo (cloro) | mg/l | - | 0,1 |
| Escherichia coli | UFC/100 ml | 0 | 0 |
| Ferro | µg/l | 200 | 42 |
| Odore | diluizione | - | 0 |
| Sapore | diluizione | - | 0 |
| Torbidità | JTU | - | 0,3 |

i limiti previsti sono determinati dal D.Lgs. n.31/2001 e
- = limite non previsto e/o valore non determinato

consac gestioni idriche spa

Tipo controllo: Acque destinate al consumo umano

Comune: santa marina

Provenienza: Serbatoio Policastro

Data prelievo: 16/10/2014

| parametro | unità di misura | limite | risultato |
|---|---|---|---|
| Ammonio | mg/l | 0,5 | 0,18 |
| Colore | mg/l PtCo | - | 5 |
| Concentrazione ioni idrogeno | pH | 6,5 - 9,5 | 7,7 |
| Conduttività | µS/cm | 2500 | 455 |
| Conta Batteri coliformi a 37°C | UFC/100 ml | 0 | 0 |
| Disinfettante residuo (cloro) | mg/l | - | 0,1 |
| Escherichia coli | UFC/100 ml | 0 | 0 |
| Ferro | µg/l | 200 | 13 |
| Odore | diluizione | - | 0 |
| Sapore | diluizione | - | 0 |
| Torbidità | JTU | - | 0,32 |

i limiti previsti sono determinati dal D.Lgs. n.31/2001 e
- = limite non previsto e/o valore non determinato

consac gestioni idriche spa

Tipo controllo: Acque destinate al consumo umano

Comune: **Policastro**

Provenienza: Serbatoio Parco Helaion

Data prelievo: 06/11/2014

| parametro | unità di misura | limite | risultato |
|---|---|---|---|
| Ammonio | mg/l | 0,5 | 0,18 |
| Colore | mg/l PtCo | - | 5 |
| Concentrazione ioni idrogeno | pH | 6,5 - 9,5 | 7,8 |
| Conduttività | µS/cm | 2500 | 439 |
| Conta Batteri coliformi a 37°C | UFC/100 ml | 0 | 0 |
| Disinfettante residuo (cloro) | mg/l | - | tracce |
| Escherichia coli | UFC/100 ml | 0 | 0 |
| Ferro | µg/l | 200 | 58 |
| Odore | diluizione | - | 0 |
| Sapore | diluizione | - | 0 |
| Torbidità | JTU | - | 0,8 |

i limiti previsti sono determinati dal D.Lgs. n.31/2001 e
- = limite non previsto e/o valore non determinato

consac gestioni idriche spa

Tipo controllo: Acque destinate al consumo umano

Comune: **santa marina**

Provenienza: Serbatoio Policastro

Data prelievo: 18/11/2014

| parametro | unità di misura | limite | risultato |
|---|---|---|---|
| Ammonio | mg/l | 0,5 | 0,23 |
| Colore | mg/l PtCo | - | 10 |
| Concentrazione ioni idrogeno | pH | 6,5 - 9,5 | 7,5 |
| Conduttività | µS/cm | 2500 | 464 |
| Conta Batteri coliformi a 37°C | UFC/100 ml | 0 | 0 |
| Disinfettante residuo (cloro) | mg/l | - | 0 |
| Escherichia coli | UFC/100 ml | 0 | 0 |
| Ferro | µg/l | 200 | 38 |
| Odore | diluizione | - | 0 |
| Sapore | diluizione | - | 0 |
| Torbidità | JTU | - | 3,91 |

i limiti previsti sono determinati dal D.Lgs. n.31/2001 e
- = limite non previsto e/o valore non determinato

consac gestioni idriche spa

Tipo controllo: Acque destinate al consumo umano

Comune: santa marina

Provenienza: Serbatoio Helaion

Data prelievo: 04/12/2014

| parametro | unità di misura | limite | risultato |
|---|---|---|---|
| Ammonio | mg/l | 0,5 | 0,25 |
| Colore | mg/l PtCo | - | 10 |
| Concentrazione ioni idrogeno | pH | 6,5 - 9,5 | 7,7 |
| Conduttività | µS/cm | 2500 | 473 |
| Conta Batteri coliformi a 37°C | UFC/100 ml | 0 | 0 |
| Disinfettante residuo (cloro) | mg/l | - | 0,1 |
| Escherichia coli | UFC/100 ml | 0 | 0 |
| Ferro | µg/l | 200 | 39 |
| Odore | diluizione | - | 0 |
| Sapore | diluizione | - | 0 |
| Torbidità | JTU | - | 2,2 |

i limiti previsti sono determinati dal D.Lgs. n.31/2001 e
- = limite non previsto e/o valore non determinato